

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP N° CDP25 01-07-2017 rev01

1	Codice di identificazione unico del prodotto:	CDP25I – CDP25R– CDP25O	
2	Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11(4) del Regolamento (UE) N° 305/2011:	<p>(designazione 1) senza guarnizione EN1856-1-T600-N1-D-V2-L50050-G(95) (designazione 1) senza guarnizione EN1856-1-T600-N1-D-V2-L50060-G(95) (designazione 1) senza guarnizione EN1856-1-T600-N1-D-V2-L50080-G(95) (designazione 2) con guarnizione EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50050-O(30) (designazione 2) con guarnizione EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50060-O(30) (designazione 2) con guarnizione EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50080-O(30)</p> <p style="text-align: center;">(Range diametri 80 ÷ 350)</p> <p>(Materiale Inox 316 sp 0.5 mm / Inox 304 o Rame o Ottone sp 0.5 mm) (Materiale Inox 316 sp 0.6 mm / Inox 304 o Rame o Ottone sp 0.6 mm) (Materiale Inox 316 sp 0.8 mm / Inox 304 o Rame o Ottone sp 0.8 mm)</p>	
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Prodotto per convogliare i gas della combustione degli apparecchi all'atmosfera esterna.	
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11(5) del Regolamento (UE) N° 305/2011:	MAB CANNE FUMARIE Srl Viale dei Pini, 42 06081 – Petrignano di Assisi (PG) Italia Tel. 075/80.30.112 Fax 075/80.38.404 Email: cannefumarie@bolletta.com	
5	Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti specificati all'articolo 12(2) del Regolamento (UE) N° 305/2011:	Non applicabile	
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione come esposto nell'allegato V del Regolamento (UE) N° 305/2011:	Sistema 2+	
7	Il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate:	UNI EN 1856-1	
	Organismo notificato:	Istituto Giordano SPA Notifica n° 0407	
	Compiti dell'organismo notificato:	Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione, sorveglianza continua e l'approvazione del controllo di produzione di fabbrica.	
	Certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica:	n° 0407-CPR-035(IG-045-2005)	
8	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:	Non applicabile	
Prestazione dichiarata			
	Caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
	Resistenza a compressione	Massima altezza con T e mensola=12mt	UNI EN 1856-1:2009
	Resistenza a trazione	Massima altezza con T e mensola=12mt	
	Installazione non verticale	Interasse tra staffe 1 mt	
	Resistenza laterale	Interasse tra staffe 2 mt	
9	Resistenza allo shock termico	<p>(designazione 1) Positivo (G) Distanza 95 mm (Range diametri 80 ÷ 300)</p> <p>(designazione 1) Positivo (G) Distanza 150 mm (Diametro 350)</p> <p>(designazione 2) Negativo (O) Distanza 30 mm (Range diametri 80 ÷ 300)</p> <p>(designazione 2) Negativo (O) Distanza 45 mm (Diametro 350)</p>	
	Resistenza al calore	<p>(designazione 1) T600</p> <p>(designazione 2) T200</p>	
	Tenuta dei gas	<p>(designazione 1) Classe di pressione N1</p> <p>(designazione 2) Classe di pressione P1</p>	
	Resistenza termica	RT (200°C) 0,33 m ² x K / W	
	Resistenza Gelo-Disgelo	Si	
	Resistenza alla penetrazione di condensa	Si	



	Resistenza alla corrosione	(designazione 1,2) V2	
	Sostanze pericolose	Assenti	
10	La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante identificato al punto 4.		

Firmato a nome e per conto di:
Alessio Abbati (Socio) il 01-07-2017

Firma

.....